

ПМ 13230041000105933021



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 05.06.2023 г. № 96

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия - Шушняевой Ольгой Викторовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа Саранск «Прогимназия №119» по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.37, ИНН 1326036501, ОГРН 1021300982185

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.п.2.4.6.2. п.2.4.6.; п.п.2.5.2. п.2.5.; п.п.2.5.3. п.2.5.; раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; табл.2 приложения N7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», таблица 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- на потолках: в спальне группы №10, в раздевалке (приемной) группы №9, группы №11, в туалете 1 класса, буфетной 3 класса имеются следы от протеканий, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком;

- стены в туалете и раздевалке 1 класса, в туалете и буфетной группы №7, группе №11 имеют дефекты и неровности в виде отслоения штукатурки и краски, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений;

- полы (покрытие линолеум) в учебном кабинете и столовой 1 класса, в раздевалке и спальне группы №7, в игровой группы №9, №8, №12, учебном кабинете 3 класса имеют дефекты и повреждения (заплатки, щели, механические повреждения), плиточное покрытие пола в туалетах групп №7, №8, №10, №11 имеет повреждения, местами отклеено, что является нарушением п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений;

- на пищеблоке для приготовления первых и вторых блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали;

- в буфетных групповых ячеек имеется эмалированная посуда с дефектами и механическими повреждениями (сколами), что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды.

- Согласно представленной ведомости контроля за рационом питания за апрель-май 2023г. фактическое среднесуточное потребление пищевых продуктов не соответствует среднесуточным наборам пищевой продукции, установленным требованиями таблицы 2 приложения №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», а именно:

- установлено не выполнение (отклонение) норм питания для детей 3-7 лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки): по фруктам свежим выполнение норм питания составляет 63% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии с учетом времени пребывания ребенка в образовательном учреждении, по рыбе – выполнение на 55%, по овощам, зелени – на 73%, яйцо – 47%, мясо 1-й категории выполнение – на 0,00%, субпродукты (печень, язык, сердце) – на 0,00%, однако по кондитерским изделиям перевыполнение составило на 159%, по мясу птицы – 259%.

Согласно экспертного заключения №610/07 от 01.06.2023г. (протокол испытаний №13-13/08145-23 от 23.05.2023г.) – в пробе воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из крана раковины для мытья кухонной посуды в моечной на пищеблоке, выделены общие (обобщенные) колиформные бактерии в количестве 12,3 КОЕ/100 мл при гигиеническом нормативе «отсутствие см³», колифаги не обнаружены БОЕ/100 мл при гигиеническом нормативе «отсутствие БОЕ/100 см³», общее микробное число-15 КОЕ/мл при гигиеническом нормативе «не более 50 КОЕ/см³».

По результатам гигиенической оценки, данная проба воды не соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению городского округа Саранск «Прогимназия №119» по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.37, ИНН 1326036501, ОГРН 1021300982185

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Провести ремонт потолка в спальне группы №10, в раздевалке (приемной) группы №9, группы №11, в туалете 1 класса, буфетной 3 класса в соответствии с требованиями п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 05.06.2023г. – до 20.08.2023г.

2. Провести ремонт стены в туалете и раздевалке 1 класса, в туалете и буфетной группы №7, группе №11 в соответствии с требованиями п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 05.06.2023г. – до 20.08.2023г..

3. Провести ремонт пола в учебном кабинете и столовой 1 класса, в раздевалке и спальне группы №7, в игровой группы №9, №8, №12, учебном кабинете 3 класса в туалетах групп №7, №8, №10, №11 в соответствии с требованиями п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений.

Срок – с 05.06.2023г. – до 20.08.2023г..

4. На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 05.06.2023г. – до 20.08.2023г.

5. Не допускать использование в буфетах групповых ячеек посуды с дефектами и механическими повреждениями (сколами) в соответствии с требованиями п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок – с 05.06.2023г. – до 20.08.2023г.

6. Провести корректировку примерного меню с учетом обеспечения выполнения норм питания детей разной возрастной категории (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) по основным видам пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения N7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения».

Срок – с 05.06.2023г. – до 05.07.2023г.

7. Провести мероприятия по доведению качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения до гигиенических нормативов в соответствии с требованиями таблицы 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Срок – с 05.06.2023г. – до 05.07.2023г.

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 20.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Саранск «Прогимназия №119»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.В. Шушняева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» июня 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Почтовым путем 05.06.2023г. в 17.00г.
Юридический адрес контролируемого лица
Бурмис Е.А. Бурмисова (директор МАОУ
«Прогимназия №119»)